



Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

US: 162 - QUARAI

Sistema de Poços: QUA-08

Água Tratada

Mês	Cloro Livre			Col. Totais		Cor			Escherichia Coli		Flúor			pH			Turbidez		
	Min.	Max.	Med.	Qtd. Fora Padrão	Qtd. no Padrão	Min.	Max.	Med.	Qtd. Fora Padrão	Qtd. no Padrão	Min.	Max.	Med.	Min.	Max.	Med.	Min.	Max.	Med.
01/2019	0,40	1,99	0,77	0	8	2	2	2	0	8	0,6	1,0	0,7	7,1	7,2	7,1	0,2	0,5	0,3
02/2019	0,46	1,03	0,69	0	8	2	2	2	0	8	0,5	0,9	0,7	7,1	7,3	7,3	0,2	0,5	0,3
03/2019	0,45	1,28	0,70	0	8	2	2	2	0	8	0,4	0,9	0,7	7,1	7,3	7,2	0,2	0,5	0,3
04/2019	0,43	1,55	0,82	0	8	2	2	2	0	8	0,5	1,0	0,7	7,1	7,2	7,1	0,2	0,5	0,3
05/2019	0,42	1,24	0,66	0	8	2	2	2	0	8	0,4	0,9	0,7	7,1	7,3	7,1	0,2	0,5	0,3
06/2019	0,40	1,23	0,62	0	8	2	2	2	0	8	0,5	1,2	0,7	7,1	7,3	7,2	0,2	0,5	0,3
07/2019	0,40	1,10	0,64	0	9	2	2	2	0	9	0,4	0,9	0,7	7,1	7,4	7,2	0,2	0,5	0,4
08/2019	0,40	1,44	0,65	0	8	2	2	2	0	8	0,4	0,9	0,7	7,1	7,3	7,2	0,3	0,5	0,4
09/2019	0,40	1,93	0,68	0	9	2	2	2	0	9	0,5	0,9	0,7	7,0	7,2	7,1	0,2	0,5	0,4
10/2019	0,46	1,15	0,69	0	9	2	2	2	0	9	0,4	1,0	0,7	7,1	7,4	7,2	0,2	0,5	0,4
11/2019	0,40	1,73	0,73	0	8	2	2	2	0	8	0,4	1,0	0,7	7,0	7,5	7,2	0,2	0,5	0,4
12/2019	0,40	0,95	0,65	0	9	2	2	2	0	9	0,5	0,9	0,7	7,0	7,5	7,2	0,1	0,5	0,3